



EU DECLARATION OF CONFORMITY

for

Product identification

Model Type	2X-A	Addressable fire alarm control panels
Category (description)	Fire detection and fire alarm systems: • Control and indicating equipment • Power supply equipment • Alarm transmission and fault warning routing equipment	
Brand	Kidde Commercial	

Name and address of the manufacturer

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24, 39 - 100 Ropczyce, Poland

EU representative

Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

References to the relevant harmonized standards used in relation to which conformity is declared

Concerning	EMC 2014/30/EU	LVD 2014/35/EU	CPR 305/2011
A sample of the product has been tested by	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain Carrier Fire & Security España, S.L. Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain (Notified body under registration number 0370)
Applied standards	EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 55032:2015 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2017-03 + A11:2017	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 (Only for 2X-AE and 2X-AF series)

Year of affixing the CE marking

2022

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 93/68/EEC (Marking), based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned and with the Regulation EU n° 305/2011 based on the certification by the Notified Body mentioned.

Environmental Directives

We also declare under our sole responsibility that this product is in conformity with following Environmental Directives 2015/863/EU amending RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2012/19/EU (WEEE).

Model listing

List of all the product variants or models and approved accessories for which this declaration is valid:

Product	Product description
2X-AE1	Addressable Fire and Evacuation Panel, 1 loop
2X-AF1	Addressable Fire Panel, 1 loop
2X-AF1-FB	Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls, 1 loop
2X-AF1-SCFB ^[1]	Addressable Fire Panel with integrated Scandinavian User Interface, 1 loop
2X-AE2	Addressable Fire and Evacuation Panel, 2 loop
2X-AF2	Addressable Fire Panel, 2 loop
2X-AF2-PRT	Addressable Fire Panel with Printer, 2 loop
2X-AF2-FB	Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls, 2 loop
2X-AF2-FB-PRT	Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls and Printer, 2 loop
2X-AF2-SCFB ^[1]	Addressable Fire Panel with integrated Scandinavian User Interface, 2 loop
2X-AFR	Addressable Fire Repeater Panel
2X-AFR-FB	Addressable Fire Repeater Panel with Fire Brigade controls
2X-AT-F2	Addressable Fire Panel with Touchscreen, 2 loop
2X-AT-F2-FB	Addressable Fire Panel with Touchscreen and Fire Brigade controls, 2 loop
2X-AT-FR	Addressable Fire Repeater Panel with Touchscreen
2X-AT-FR-FB	Addressable Fire Repeater Panel with Touchscreen and Fire Brigade controls

[1] Includes a fireman's key.

Note: after some model numbers is a 2-digit number, which signifies the language configuration for the panel.

Available in the following language variants:

-01 – Dutch (Netherlands)	-18 – Polish	-32 – French (Belgium)
-02 – French	-19 – Turkish	-36 – French (International)
-03 – English (UK)	-20 – Czech	-40 – Bulgarian
-04 – German	-21 – Portuguese	-44 – Serbian
-05 – Norwegian	-22 – Hungarian	-45 – Romanian
-06 – Swedish	-23 – Icelandic	-46 – German (International)
-07 – Danish	-24 – Slovakian	-48 – Croatian
-09 – Spanish	-25 – Russian	-50 – Slovene
-10 – Italian	-27 – Lithuanian	-51 – Hebrew
-11 – Flemish (Belgium)	-28 – Finnish (Finland)	-71 – Catalan
-14 – Greek	-30 – Estonian	-99 – English (International)
-15 – Arabic	-31 – Latvian	

Example: 2X-AF1-21: Addressable Fire Panel, 1 loop (Portuguese language version).

With the following accessories:

Product	Product description
2010-2MB-HP	Main board (1 Loop & 2 Loop)
2X-A-LB	Addressable Fire Panel Loop Expansion Board, 2 loop
2010-2-NB	Addressable Fire Panel Network Printed Circuit Board
2010-2-DACT*	Addressable Fire Panel Digital Alarm Communicator Transmitter
2010-2A-ZI-20	Addressable Fire Panel LED indicator, 20 zones
2010-2A-ZI-40	Addressable Fire Panel LED indicator, 40 zones
2010-2-232-KIT	Addressable Fire Panel RS232 Kit
2010-2A-D-TP	Addressable Fire Panel Translucent Protection Door
2010-FS	Fire Panel Fault Supervision board
2010-SK	Fire Panel Scandinavian Key and lock
2010-2-PS-C2	Addressable Fire Panel Power Supply Mains Cable
2010-2-PIB	Addressable Fire Panel Peripherals Interface Board
2010-2-PIB-8O	Addressable Fire Panel Peripherals Interface Board, 8 outputs
2010-2-PIB-8I	Addressable Fire Panel Peripherals Interface Board, 8 inputs

2010-2-PIB-8I8O	Addressable Fire Panel Peripherals Interface Board, 8 inputs, 8 outputs
ADP-N3E-U	IFAM Series - Addressable Fire Panel Acc - System 3000 - Netw PCB RS485 Iso (Master)
ADP-N3S	IFAM Series - Addressable Fire Panel Acc - System 3000 - Netw PCB RS485 Iso (Slave)
ELC-MPSU5-24150	PSU,6.5A,24V,150W, MEANWELL with 12V, 7.2 Ah, 12 V, 12 Ah, 12 V, 18 Ah batteries
2010-2AT-D	Addressable Fire Panel Touchscreen Door
2010-2AT-D-FB	Addressable Fire Panel Touchscreen Door with Fire Brigade Controls

*With the module **2010-2-DACT** has been tested to the following requirements according to the R&TTE Directive as follows:

Concerning	R&TTE Directive
A sample of the 2010-2-DACT product has been tested by	Technalia Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 100, E-48160 Derio, Bizkaia, Spain
Test report reference	355-3201-1401-28_CEQP
Applied standards	TBR-21 ETSI ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08) ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01)

*EN54-21 compatibility

The **2010-2-DACT** Digital Alarm Communicator Transmitter (DACT) expansion board is not compatible for installation in 2X-AT control panels.

Signed for and on behalf of the manufacturer by: Name: José María Méndez Seguí Function: Technology Manager, EMEA Place: Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain	
At: Esplugues de Llobregat	Date of issue: July 5, 2024



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

dla

Identyfikacja produktu

Typ modelu	2X-A	Adresowalne centrale sygnalizacji pożaru
Kategoria (opis)	Systemy sygnalizacji pożarowej: - Centrale sygnalizacji pożarowej - Zasilacze - Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych	
Marka	Kidde Commercial	

Nazwa i adres producenta

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24, 39 - 100 Ropczyce, Polska

Przedstawiciel UE

Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, Holandia

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych stosowanych w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność

Dotyczy	EMC 2014/30/UE	LVD 2014/35/UE	CPR 305/2011
Próbka produktu została przebadana przez	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, Hiszpania Carrier Fire & Security España, S.L. Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Hiszpania	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, Hiszpania	LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcelona, Hiszpania (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 0370)
Stosowane normy	EN 50130-4:2011 + A1:2014 EN 55032:2015 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2017-03 + A11:2017	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 (Tylko dla serii 2X-AE i 2X-AF)

Rok umieszczenia oznakowania CE

2022

Środki zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE (EMC), 2014/35/EU (LVD) i 93/68/EWG (oznakowanie), w oparciu o wyniki testów z zastosowaniem zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami i rozporządzeniem UE nr 305/2011 na podstawie certyfikacji wspomnianej jednostki notyfikowanej.

Dyrektywy środowiskowe

Oświadczamy również z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami środowiskowymi 2015/863/UE zmieniającymi dyrektywę RoHS 2011/65/UE i dyrektywę 2012/19/UE (WEEE).

Wykaz modeli

Wykaz wszystkich wariantów produktu lub modeli i zatwierdzonych akcesoriów, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja:

Produkt	Opis produktu
2X-AE1	Adresowalna centrala przeciwpożarowa i ewakuacyjna, 1 pętla
2X-AF1	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru, 1 pętla
2X-AF1-FB	Adresowalna centrala przeciwpożarowa ze sterowaniem straży pożarnej, 1 pętla
2X-AF1-SCFB ^[1]	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ze zintegrowanym skandynawskim interfejsem użytkownika, 1 pętla
2X-AE2	Adresowalna centrala przeciwpożarowa i ewakuacyjna, 2 pętla
2X-AF2	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru, 2 pętla
2X-AF2-PRT	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z drukarką, 2 pętla
2X-AF2-FB	Adresowalna centrala przeciwpożarowa ze sterowaniem straży pożarnej, 2 pętla
2X-AF2-FB-PRT	Adresowalna centrala przeciwpożarowa ze sterowaniem straży pożarnej i drukarką, 2 pętla
2X-AF2-SCFB ^[1]	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ze zintegrowanym skandynawskim interfejsem użytkownika, 2 pętla
2X-AFR	Adresowalny panel wzmacniacza ognia
2X-AFR-FB	Adresowalna centrala przeciwpożarowa ze sterowaniem straży pożarnej
2X-AT-F2	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru z ekranem dotykowym, 2 pętla
2X-AT-F2-FB	Adresowalna centrala przeciwpożarowa z ekranem dotykowym i elementami sterującymi straży pożarnej, 2 pętla
2X-AT-FR	Adresowalny panel wzmacniacza ognia z ekranem dotykowym
2X-AT-FR-FB	Adresowalny panel wzmacniacza ognia z ekranem dotykowym i elementami sterującymi straży pożarnej

[1] Zawiera klucz strażacki.

Uwaga: po niektórych numerach modeli występuje liczba 2-cyfrowa, która oznacza konfigurację językową panelu.

Dostępne w następujących wariantach językowych:

-01 – holenderski (Holandia)	-18 – polski	-32 – francuski (Belgia)
-02 – francuski	-19 – turecki	-36 – francuski (międzynarodowy)
-03 – angielski (Wielka Brytania)	-20 – czeski	-40 – bułgarski
-04 – niemiecki	-21 – portugalski	-44 – serbski
-05 – norweski	-22 – węgierski	-45 – rumuński
-06 – szwedzki	-23 – islandzki	-46 – niemiecki (międzynarodowy)
-07 – duński	-24 – słowacki	-48 – chorwacki
-09 – hiszpański	-25 – rosyjski	-50 – słoweński
-10 – włoski	-27 – litewski	-51 – hebrajski
-11 – flamandzki (Belgia)	-28 – fiński (Finlandia)	-71 – kataloński
-14 – grecki	-30 – estoński	-99 – angielski (międzynarodowy)
-15 – arabski	-31 – łotewski	

Przykład: 2X-AF1-21: Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru, 1 pętla (wersja w języku portugalskim).

Z następującymi akcesoriami

Produkt	Opis produktu
2010-2MB-HP	Płyta główna (1 pętla i 2 pętla)
2X-A-LB	Adresowalna pętla centrali przeciwpożarowej Karta rozszerzeń, 2 pętla
2010-2-NB	Adresowalna sieciowa płyta drukowana centrali przeciwpożarowej
2010-2-DACT*	Adresowalna centrala przeciwpożarowa Cyfrowy nadajnik komunikatora alarmowego
2010-2A-ZI-20	Adresowalny wskaźnik LED centrali pożarowej, 20 stref
2010-2A-ZI-40	Adresowalny wskaźnik LED centrali sygnalizacji pożaru, 40 stref
2010-2-232-KIT	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru RS232 Kit
2010-2A-D-TP	Adresowalne drzwi ochronne półprzezroczyste drzwi przeciwpożarowe
2010-FS	Tablica nadzoru nad awariami centrali przeciwpożarowej
2010-SK	Centrala przeciwpożarowa Skandynawski klucz i zamek
2010-2-PS-C2	Adresowalny zasilający centrali przeciwpożarowej
2010-2-PIB	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Płyta interfejsu
2010-2-PIB-8O	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Płyta interfejsu, 8 wyjść

2010-2-PIB-8I	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Płytki interfejsu, 8 wejść
2010-2-PIB-8I8O	Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Płytki interfejsu, 8 wejść, 8 wyjść
ADP-N3E-U	Seria IFAM - Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Acc - System 3000 - Netw PCB RS485 Iso (Master)
ADP-N3S	Seria IFAM - Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru ACC - System 3000 - Netw PCB RS485 Iso (Slave)
ELC-MPSU5-24150	Zasilacz, 6,5A, 24V, 150W, MEANWELL z akumulatorami 12V, 7,2 Ah, 12V, 12 Ah, 12V, 18 Ah.
2010-2AT-D	Adresowalne drzwi z ekranem dotykowym centrali przeciwpożarowej
2010-2AT-D-FB	Adresowalne drzwi z ekranem dotykowym panelu przeciwpożarowego ze sterowaniem straży pożarnej

*Przetestowano z modulem **2010-2-DACT** zgodnie z następującymi wymaganiami zgodnie z dyrektywą R&TTE:

Dotyczy	Dyrektywa R&TTE
Próbka produktu 2010-2-DACT była testowana przez	Technalia Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 100, E-48160 Derio, Bizkaia, Hiszpania
Referencja dla raportu z testów	355-3201-1401-28_CEQP
Zastosowane standardy	TBR-21 ETSI ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08) ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01)

*** Zgodność z EN54-21**

Karta rozszerzeń cyfrowego nadajnika komunikatora alarmowego (DACT) **2010-2-DACT** nie jest kompatybilna z instalacją w centralach alarmowych 2X-AT.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez: Imię i nazwisko: José María Méndez Seguí Funkcja: Kierownik ds. technologii, EMEA Miejsce: Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Hiszpania	
W: Esplugues de Llobregat	Data wydania: lipiec 5, 2024



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

per

Identificazione del prodotto

Tipo di modello	2X-A	Centrali di allarme antincendio indirizzabili
Categoria (descrizione)	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: • Centrale di controllo e segnalazione • Apparecchiatura di alimentazione • Apparecchiature di instradamento per la trasmissione di allarmi e gli avvisi di guasto	
Marchio	Kidde Commercial	

Nome e indirizzo del fabbricante

Carrier Manufacturing Poland Spółka Z o. o. ul. Kolejowa 24, 39 - 100 Ropczyce, Polonia

Rappresentante dell'UE

Carrier Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7 NL-6003 DH Weert, Paesi Bassi

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti utilizzate in relazione alle quali è dichiarata la conformità

Riguardo a	EMC 2014/30/UE	LVD 2014/35/UE	CPR 305/2011
Un campione del prodotto è stato testato da	LGAi Technological Center, S.A. Campus UAB, Apto. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcellona, Spagna Carrier Fire & Security España, S.L. Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna	LGAi Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcellona, Spagna	LGAi Technological Center, S.A. Campus UAB, Apdo. Correos 18, 08193 Bellaterra, Barcellona, Spagna (Organismo notificato sotto numero di registrazione 0370)
Standard applicati	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 55032:2015 + AC:2016-07 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2015 + AC:2017-03 + A11:2017	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 (Solo per le serie 2X-AE e 2X-AF)

Anno di apposizione del marchio CE

2022

Mezzi di conformità

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/30/UE (EMC), 93/68/CEE (marchio), sulla base dei risultati dei test effettuati utilizzando standard armonizzati in conformità alle direttive citate e al Regolamento UE n. 305/2011 sulla base della certificazione dell'organismo notificato citato.

Direttive ambientali

Dichiariamo inoltre, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che questo prodotto è conforme alle seguenti direttive ambientali 2015/863/UE che modificano la direttiva RoHS 2011/65/UE e la direttiva 2012/19/UE (RAEE).

Elenco dei modelli

Elenco di tutte le varianti o di tutti i modelli di prodotto e degli accessori approvati per i quali è valida la presente dichiarazione:

Prodotto	Descrizione del prodotto
2X-AE1	Pannello antincendio ed evacuazione indirizzabile, 1 anello
2X-AF1	Centrale antincendio indirizzabile, 1 loop
2X-AF1-FB	Centrale antincendio indirizzabile con comandi dei Vigili del Fuoco, 1 loop
2X-AF1-SCFB ^[1]	Centrale antincendio indirizzabile con interfaccia utente scandinava integrata, 1 loop.
2X-AE2	Pannello antincendio ed evacuazione indirizzabile, 2 loop
2X-AF2	Centrale antincendio indirizzabile, 2 loop
2X-AF2-PRT	Centrale antincendio indirizzabile con stampante, 2 loop
2X-AF2-FB	Centrale antincendio indirizzabile con comandi dei Vigili del Fuoco, 2 loop
2X-AF2-FB-PRT	Centrale antincendio indirizzabile con comandi dei Vigili del Fuoco e stampante, 2 loop
2X-AF2-SCFB ^[1]	Centrale antincendio indirizzabile con interfaccia utente scandinava integrata, 2 loop
2X-AFR	Pannello ripetitore antincendio indirizzabile
2X-AFR-FB	Pannello ripetitore antincendio indirizzabile con comandi dei vigili del fuoco
2X-AT-F2	Centrale antincendio indirizzabile con Touchscreen, 2 loop
2X-AT-F2-FB	Centrale antincendio indirizzabile con Touchscreen e comandi dei vigili del fuoco, 2 loop
2X-AT-FR	Pannello ripetitore antincendio indirizzabile con Touchscreen
2X-AT-FR-FB	Pannello ripetitore antincendio indirizzabile con Touchscreen e comandi dei vigili del fuoco

[1] Include una chiave per i pompieri.

Nota: dopo alcuni numeri di modello è presente un numero a 2 cifre che indica la configurazione linguistica del pannello.

Disponibile nelle seguenti varianti linguistiche:

-01 – Olandese (Paesi Bassi)	-18 – Polacco	-32 – Francese (Belgio)
-02 – Francese	-19 – Turco	-36 – Francese (internazionale)
-03 – Inglese (Regno Unito)	-20 – Ceca	-40 – Bulgaro
-04 – Tedesco	-21 – Portoghese	-44 – Serbo
-05 – Norvegese	-22 – Ungherese	-45 – Rumeno
-06 – Svedese	-23 – Islandese	-46 – Tedesco (internazionale)
-07 – Danese	-24 – Slovacco	-48 – Croato
-09 – Spagnolo	-25 – Russo	-50 – sloveno
-10 – Italiano	-27 – Lituano	-51 – Ebraico
-11 – Fiammingo (Belgio)	-28 – Finlandese (Finlandia)	-71 – Catalano
-14 – Greco	-30 – Estone	-99 – Inglese (internazionale)
-15 – Arabo	-31 – Lettone	

Esempio: 2X-AF1-21: Centrale antincendio indirizzabile, 1 loop (versione in lingua portoghese).

Con i seguenti accessori:

Prodotto	Descrizione del prodotto
2010-2MB-HP	Scheda principale (1 Loop e 2 Loop)
2X-A-LB	Scheda di espansione loop per centrale antincendio indirizzabile, 2 loop
2010-2-NB	Circuito stampato di rete per centrale antincendio indirizzabile
2010-2-DACT*	Trasmettitore di comunicatore di allarme digitale per centrale antincendio indirizzabile
2010-2A-ZI-20	Indicatore LED per centrale antincendio indirizzabile, 20 zone
2010-2A-ZI-40	Indicatore LED per centrale antincendio indirizzabile, 40 zone
2010-2-232-KIT	Kit Centrale Antincendio Indirizzabile RS232
2010-2A-D-TP	Porta di protezione traslucida del pannello antincendio indirizzabile
2010-FS	Pannello di supervisione guasti centrale antincendio
2010-SK	Centrale antincendio scandinava Chiave e serratura
2010-2-PS-C2	Cavo di alimentazione indirizzabile per centrale antincendio
2010-2-PIB	Scheda di interfaccia per periferiche per centrali antincendio indirizzabili
2010-2-PIB-8O	Scheda di interfaccia per periferiche per centrali antincendio indirizzabili, 8 uscite
2010-2-PIB-8I	Scheda di interfaccia per periferiche per centrali antincendio indirizzabili, 8 ingressi
2010-2-PIB-8I8O	Scheda di interfaccia per periferiche per centrali antincendio indirizzabili, 8 ingressi, 8 uscite
ADP-N3E-U	Serie IFAM - Centrale Fuoco Indirizzabile Acc - System 3000 - PCB di Rete RS485 Iso (Master)

ADP-N3S	Serie IFAM - Centrale Fuoco Indirizzabile Acc - System 3000 - Netw PCB RS485 Iso (Slave)
ELC-MPSU5-24150	Alimentatore, 6,5 A, 24 V, 150 W, MEANWELL con batterie da 12 V, 7,2 Ah, 12 V, 12 Ah, 12 V, 18 Ah.
2010-2AT-D	Porta touchscreen per centrale antincendio indirizzabile
2010-2AT-D-FB	Porta touchscreen del pannello antincendio indirizzabile con comandi dei vigili del fuoco

*Il modulo **2010-2-DACT** è stato testato in base ai seguenti requisiti della direttiva R&TTE:

Riguardo a	Direttiva R&TTE
Un campione del prodotto 2010-2-DACT è stato testato da	Technalia Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, C/ Geldo, Edificio 100, E-48160 Derio, Bizkaia, Spagna
Riferimento del rapporto di prova	355-3201-1401-28_CEQP
Standard applicati	TBR-21 ETSI ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08) ETSI ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01) ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01)

*Compatibilità EN54-21

La scheda di espansione per la trasmissione e comunicazione di allarmi digitali (DACT) **2010-2-DACT** non è compatibile per l'installazione nelle centrali 2X-AT.

Firmato per e per conto del fabbricante da: Nome: José María Méndez Seguí Funzione: Technology Manager, EMEA Luogo: Verge de Guadalupe 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna	
Luogo: Esplugues de Llobregat	Data di emissione: Luglio 5, 2024