



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
PRODUCENTA

Produkt:

Model / Typ : ATS4500A-IP / ATS670 Wersja BOM : Zobacz Lista modeli
Kategoria (opis) : Centrala alarmowa Rok nadania znaku CE : 2011
Marka : Interlogix

Producent: UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
3211 Progress Drive
Lincolnton, NC, 28092
USA

Przedstawiciel w Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands
Tel: +31 495 583000
Fax: +31 495 550042

Dotyczy	EMC	Safety	RoHS
Produkt przetestowany przez:	UTC Fire & Security / Bicon / Dare		
Nr referencyjny raportu z testu	CE_Qualification_Plan_ATS4500A-IP_ATS670_update_2017-03-16.pdf		
Zastosowane standardy	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	EN 60950-1:2006+A2:2013 EN 62311:2008	EN 50581:2012

Identyfikator klasy urządzenia (urządzenia bezprzewodowe opisuje dyrektywa R&TTE)

Nie dotyczy Żaden (produkt klasy 1)  (produkt klasy 2)

Zgodność

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że produkt ten jest zgodny z Dyrektywą 93/68/EEC (Oznakowanie CE), 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz wszystkimi innymi istotnymi postawieniami Dyrektyw, w oparciu o wyniki testu, wykorzystując zharmonizowane standardy zgodnie z wymienionymi Dyrektywami.

Lista modeli (wszystkie produkty, dla których ta deklaracja jest ważna)

Model	Opis	Wersja BOM
ATS4500A-IP-LM	Advisor Advanced - 512 linii - IP - EN3 – duża obudowa metalowa + ATS670	2016-04-26
ATS4500A-IP-MM	Advisor Advanced - 512 linii - IP- EN3 – rozszerzona średnia obudowa metalowa + ATS670	2015-09-21
ATS670	Moduł drugiej magistrali RS485 dla ATSX500A	2015-03-26
ATS4500A-IP-MBC	Advisor Advanced - 512 linii - IP - EN3 – płyta główna	2015-08-25
NOVALIS-CONNECT-T3+	Advisor Advanced - 512 linii IP - EN3 – duża obudowa metalowa (+ nowa płyta CD) + ATS670	2017-03-10

Podpis osoby reprezentującej / producenta: Tomasz Dowgiało
Compliance Leader
UTC Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH