

# CSP-AKU

Obudowa przeznaczona jest do instalacji akumulatora stanowiącego źródło zapasowego zasilania systemu alarmowego. Ułatwia ona realizację instalacji, w których standardowy akumulator 12V 17Ah mieszczący się w obudowie centrali alarmowej nie jest w stanie zapewnić wystarczająco długiego czasu autonomicznej pracy bez zasilania zewnętrznego.

- maksymalna pojemność akumulatora: 24 Ah

